

RILIEVI SCATURITI DALLA PROVA DI EMERGENZA EFFETTUATA IL 16.03.2017

LA PROVA È STATA EFFETTUATA SENZA PREAVVISO, PER EMERGENZA INCENDIO SUCCESSIVA EVACUAZIONE DEL'EDIFICIO.
SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNE OSSERVAZIONI.

1) È opportuno che le pettorine e le palette di segnaletica anziché collocate in portineria siano consegnate preventivamente al personale addetto all'apertura dei cancelli.

In questo modo si riducono i tempi, in quanto il personale addetto è subito operativo per consentire il trasferimento al punto di raccolta finale (Parco Carol Wojtyla).

2) L'attraversamento stradale di Viale De Gasperi deve essere effettuato sulle strisce pedonali presenti all'incrocio con Via Lombardia (in prossimità del Liceo Classico).

Il tempo impiegato per uscire dall'edificio è stato di 2,40 minuti, mentre il tempo per raggiungere il punto di raccolta è stato di 20 minuti migliorabile.



B.A.A.S. Studio snc
degli Ing. FILIPPO e ROBERTO VERRILLO
Via E. Toti, 120 - 63071 S. Benedetto del Tronto (AP)
P. IVA e C. Fisc. 02160440948
Cellulare 338.7054786 - 328.378076